

附表

龙南市 2024 年第（四）季度生活饮用水龙头水

监测结果公示

填报单位（公章）

填报人：钟明及

单位负责人：李平

填报时间：2024.12.13

序号	检测点位置	检测指标	检测单位	第四季度检测结果		不合格指标	备注
				采样日期	是否合格		
1	维也纳酒店（龙南润泉供水有限责任公司第二水厂末梢水）	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、二氧化氯、亚硝酸盐、氨。	龙南市疾控中心	2024.11.29	是		
2	龙腾苑（龙南润泉供水有限责任公司第二水厂末梢水）		龙南市疾控中心	2024.11.29	是		
3	实验中学（龙南润泉供水有限责任公司第二水厂末梢水）		龙南市疾控中心	2024.11.29	是		
4	龙南三中（龙南润泉供水有限责任公司第二水厂末梢水）		龙南市疾控中心	2024.11.29	是		
5	润泉公司金水大道收费室（龙南润泉供水有限责任公司第二水厂末梢水）		龙南市疾控中心	2024.11.29	是		
6	行政中心（龙南润泉供水有限责任公司塔下水厂末梢水）		龙南市疾控中心	2024.11.29	是		
7	上东门6号（龙南润泉供水有限责任公司塔下水厂末梢水）		龙南市疾控中心	2024.11.29	是		
8	市疾控中心（龙南润泉供水有限责任公司塔下水厂末梢水）		龙南市疾控中心	2024.11.29	是		
9	龙南中学（龙南润泉供水有限责任公司塔下水厂末梢水）		龙南市疾控中心	2024.11.29	是		
10	新都学校（龙南润泉供水有限责任公司塔下水厂末梢水）		龙南市疾控中心	2024.11.29	是		